

Analyse d'un bâtiment selon l'Indice Passe-Partout®

Musée du Malgré-Tout

Rue de la Gare, 28
5670 Treignes
Tél. : 060/39 02 43
Fax : 060/39 04 70
www.museedumalgretout.net



www.ipp-online.org



Groupe d'Action
pour une Meilleure
Accessibilité aux personnes
Handicapées asbl



Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances
et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.

Motifs de rejet de la cote supérieure, pour chaque catégorie de personne à mobilité réduite

Catégorie	Picto	Motif de rejet de la cote (principe du maillon faible)
Chaisard seul		Rampe de pourcentage trop élevé (non franchissable sans aide)
Chaisard assisté		La barre d'appui principale manque dans les sanitaires PMR
Personne marchant difficilement		Absence de stationnement réservé aux personnes handicapées
Personne déficiente visuelle		Absence de sécurisation tactile des escaliers
Personne déficiente auditive		Absence de personnel pratiquant la langue des signes
Personne avec difficultés de compréhension		Absence de supports type « facile à lire »

L'explication du système d'attribution de l'Indice est consultable sur notre site : www.ipp-online.org

Remarques

1. Emplacement de parking réservé aux PMR

Il n'y a pas à proximité du musée, d'emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées.

2. Possibilité(s) de stationnement à moins de 100 mètres

Il est possible de se garer facilement dans la rue de la Gare.

3. Description

Grâce à une grande enseigne, le musée est facilement identifiable. Une rampe a été prévue pour les personnes en chaise roulante mais celle-ci est de pourcentage trop élevé pour un franchissement en autonomie. Une fois la rampe franchie, le visiteur doit encore passer une marche pour accéder à l'entrée du musée. A l'intérieur, les circulations sont généralement larges mais deux marches ponctuelles sont présentes sur le parcours du visiteur. De nombreux sièges sont installés dans le musée pour les personnes facilement fatigables. Des sanitaires adaptés aux personnes handicapées sont prévus. Ils sont de tailles suffisantes mais il manque la barre d'appui transversale pour le transfert.



4. Eléments positifs

- Les animateurs sont formés à l'accueil des personnes déficientes visuelles
- Deux types de visites adaptées aux personnes déficientes visuelles sont proposées
- Des visites adaptées aux personnes avec difficulté de compréhension sont régulièrement organisées
- Présence d'un WC PMR

5. Site Internet

Aucune information quant à l'accessibilité physique des lieux pour les personnes à mobilité réduite n'est prévue sur le site web. Toutefois, les informations concernant les visites pour personnes déficientes visuelles sont facilement trouvables.

