

Analyse d'un bâtiment selon l'Indice Passe-Partout®

Maison de la Poésie d'Amay asbl

Place des Cloîtres, 8 bte 12

4540 Amay

Tél. : 085/31.52.32

Fax : 085/31.54.32

www.maisondelapoesie.com



www.ipp-online.org




Gروه د'أكتيون
لأفضل
إتاحة للأشخاص
ذوي الإحتياجات الخاصة



Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances
et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.

Motifs de rejet de la cote supérieure, pour chaque catégorie de personne à mobilité réduite

Catégorie	Picto	Motif de rejet de la cote (principe du maillon faible)
Chaisard seul		La rampe d'accès à l'entrée secondaire est de pourcentage trop important
Chaisard assisté		Hauteur de la cuvette de WC trop basse
Personne marchant difficilement		Absence d'emplacement de parking réservé
Personne déficiente visuelle		Salle non aménagée – risque de présence d'obstacles
Personne déficiente auditive		Absence de personnel sensibilisé ou pratiquant la langue des signes
Personne avec difficultés de compréhension		Aucune signalétique prévue pour indiquer les équipements

L'explication du système d'attribution de l'Indice est consultable sur notre site : www.ipp-online.org

Remarques :

1. Emplacement de parking réservé aux PMR

Vu les travaux de voirie sur la Place des Cloîtres au jour de la visite, aucune signalétique ne permet de les repérer actuellement. Par ailleurs, aucune inflexion de trottoir n'existe au niveau des emplacements de parkings créés.

2. Possibilité(s) de stationnement à moins de 100 mètres

Des emplacements de stationnement conventionnels seront prévus aux abords du bâtiment. Ces abords étaient en chantier au jour de notre visite.

3. Description

La Maison de la Poésie d'Amay se compose d'une salle principale à laquelle le visiteur accède directement depuis l'une des deux portes extérieures. A l'arrière, on retrouve un coin bar, les sanitaires, une dernière salle d'exposition plus petite et la cage d'escalier menant aux bureaux à l'étage.

4. Eléments positifs

- Bâtiment facilement repérable
- Organisation simple de l'espace
- Présence d'une rampe d'accès et entrée secondaire



Avec le soutien financier du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne.